



- CYKY-J 3x2,5mm ZÁSUVKOVÉ OBVODY
CYKY-J 3x2,5mm
 - CYKY-J 3x2,5mm/5x4mm OSTATNÍ (SPECIÁLNÍ) OBVODY
CYKY-J 3x2,5mm/5x4mm
 - CYKY-J 5x10mm PŘÍVODNÍ VEDENÍ
CYKY-J 5x10mm
 - KOPOFLEX 50mm CHRANIČKA PLASTOVÁ
KOPOFLEX 50mm
-
- ⏏ VÝVOD PRO DOPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
 - ⏏ Dvojzásuvka 230 V
 - ⏏ SVITIDLO PŘIZNANÉ LED 21W
 - ⏏ Zásuvka 32 A 400 V
 - BOD VYVEDENÍ CHRANIČEK Z PODLAH NEBO STĚN (REZERVA 30cm)

Vypracoval JSK spol s.r.o.	Zodp. projektant Bohdan Král	Tech. kontrola Jan Vojtíšek	
Kreslil Jan Kobyłka			formát A2
Investor Město Moravská Třebová			datum 4/2020
Akce Parcelní číslo st. 30 k.ú. Moravská Třebová			účel PP
			č. zakázky 037-16
			č. kopie
			archivní č. 046-20
Obsah výkresu ELEKTROINSTALACE - 1.np ROZVODY			Měřítko 1:50
			č. výkresu D4.1.2

Základní škola Kostelní nám. 21/2
Rekonstrukce odborných učeben