



ROZVADĚČ, VESTAVĚNÝ, KOVOVÝ BOX, KOVOVÁ DVÍŘKA

PRÍVOD: STÁVAJÍCÍ
 VÝVODY: VRČHEM
 KRYTÍ: IP 40/20
 NAP. SOUSTAVA: 400/230V, 50Hz, TN-C-S
 VELIKOST ROZVODNICE: NOVÁ INSTALACE 60 DIN MODULŮ, STÁVAJÍCÍ INSTALACE-ODHAD 25 DIN, CELKEM MIN. 120 DIN
 PRO ROZVODNICI BUDE PŘIPRAVEN HOTOVÝ VÝKLENEK VE ZDI
 Ik JISTIČŮ MIN. 10 kA

R2

ZODP. PROJ.	ING. PAVLÍK	NAVRHL	ING. M. BZONEK	ÚŘAD :	LITOVEL	Inženýrská a projekční kancelář	
ING. PAVLÍK	ING. M. BZONEK	ÚČEL	DATUM	DPSP	06/2020	Ing. Bzonek Milan Třesk 132 Blatovec 743 01 tel. 724 190 766	
INVESTOR : MĚSTO LITOVEL NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA 778, 784 01 LITOVEL						ARCH. ČÍSLO	08/2020
AKCE : MUZEUM HARMONIK, Č. P. 762, LITOVEL STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2. NP						MĚŘITKO :	ČÍS. PARE :
OBSAH : ROZVADĚČ R2						ČÍS. VÝKRESU :	E-2

MÍSTO PRO NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ Z MÍSTNOSTI, KTERÉ NEJSOU REKONSTRUOVÁNY + PROSTOROVÁ REZERVA DIN MODULŮ (cca 25% CELKOVÉ OBSAZENÉHO PROSTORU)