



ROZVADĚČ VESTAVĚNÝ, KOVOVÁ DVÍŘKA

PRÍVOD/VÝVOD: SPODEM, JEDNÍM KABELEM
 KRYTÍ: IP 40/20
 NAP. SOUSTAVA: 230V, 50Hz/10A, TN-S
 ROZMĚR PRO 1 KS SPÍNAČE: 1xDIN
 ROZVODNICE: 28DIN, EATON KLV-24UPS-F
 PRO ROZVADĚČ JE PŘIPRAVENA KAPSA VE ZDI

POZNÁMKY:

SA0+SA9 - TLAČITKO BEZ ARETACE (NAPŘ. OEZ MT11)
 SA1-SAB, SA10-SA13 - SPÍNAČ S ARETACÍ (NAPŘ. OEZ MSP-11 SE SIGNALIZACÍ)

ZODP. PROJ.	ING. PAVLÍK	NAVRHL	ING. M. BZONEK	ÚŘAD :	LITOVEL	Inženýrská a projektová kancelář Ing. Božena Mlýar Tisk 132 Bílavec 743 01 tel. 784 190 780
				ÚČEL	DPSP	
				DATUM	06/2020	
INVESTOR :	MĚSTO LITOVEL NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA 778, 784 01 LITOVEL					
AKCE :	MUZEUM HARMONIK, Č. P. 762, LITOVEL STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2. NP					
OBSAH :	ROZVADĚČ R-SV, LINIOVÉ SCHÉMA					
	ARCH.ČÍSLO :	06/2020				
	MĚŘITKO :	ČÍS. PARE :				
		-				
	ČÍS. VÝKRESU :	E-3				