



### ZAPUŠTĚNÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

v=1760mm, š.880mm, hl. 200mm  
VÝKLENEK O 40-75mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ  
SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM  
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM  
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20  
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 40

### POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY  
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

### OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE  
- KRYTÍ  
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ	
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA <i>Jirí Horna Jirí</i>		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826			
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826				
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ:	DPS
<u>BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145</u>			DATUM:	07/2020
			FORMÁT:	-
			ZAK. ČÍSLO:	1630
			MĚŘITKO:	-
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE			ČÍSLO: D.1.4.g.2-5	