



ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

42(3x12+6) MODULŮ - š.315(359), v=559(589), hl.87,5(96,5)
V ZÁVORCE JE ROZMĚR ROZVÁDĚČE S RÁMEČKEM
VÝKLENEK O 40-75mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ

- SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ	
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA <i>Jirí Horna Jirí</i>		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826			
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826				
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ:	DPS
<div>BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145</div>			DATUM:	07/2020
			FORMÁT:	-
			ZAK. ČÍSLO:	1630
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDĚČ RS			ČÍSLO: D.1.4.g.2-6	