



NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

36(2x18) MODULŮ - š.390, v.377, hl.99

- SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ	
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA <i>Jirí Horna</i>		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826			
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826				
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ:	DPS
<u>BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145</u>			DATUM:	07/2020
			FORMÁT:	-
			ZAK. ČÍSLO:	1630
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVÁDĚČ R2.2, R2.4			ČÍSLO: D.1.4.g.2-8	