

VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLU S UVEDENÍM DRUHU PROSTORU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOHOTO PROJEKTU.

SOUSTAVA:

3 PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S

POZNÁMKA:


VÝKRES DOPLŇUJE TABULKA PŘÍSTROJŮ. TYPY VODIČŮ SPOLU SE ZPŮSOBEM ULOŽENÍ A JIŠTĚNÍ JSOU UVEDENY V TABULCE VODIČŮ.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VŠECH SVÍTIDEL A PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ INVESTORA NEBO DLE PROJEKTU INTERIÉRU.

PROPOJENÍ MEZI TECHNOLOGICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A OSTATNÍMI OVLÁDACÍMI PRVKY PROVÉST DLE DOKUMENTACE DODAVATELE.

NESMÍ SE ZASAHOVAT DO KONSTRUKCE SLOUPŮ.

PŘI MONTÁŽI ELEKTROINSTALACE JE NUTNO KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI.



**OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM
PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:**

- ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
- NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLŇENÁ - CHRÁNIČEM
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ(MÍSTNOSTI S VÍŘIVKOU, VANOU NEBO SPRCHOU)

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ	
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA <i>Jirí Horna jir</i>		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826			
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826				
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY <div>BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145</div>			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	07/2020
			FORMÁT:	-
			ZAK. ČÍSLO:	1630
			MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SO 02 - SKLEPNÍ KÓJE			ČÍSLO: D.1.4.g.2-4	