

LEGENDA ZNAČENÍ



ŘEŠENÝ OBJEKT BYTOVÉHO DOMU  
SOUSEDNÍ OBJEKTY  
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE  
ZELEŇ  
STÁVAJÍCÍ ZÍDKA OPLOCENÍ  
DOPLNĚNÁ ZÍDKA OPLOCENÍ  
PARKOVACÍ PLOCHA  
PARKOVACÍ MÍSTA PRO BYTOVÝ DŮM  
STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘED OBJEKTEM

VNĚJŠÍ VLIVY:



VENKOVNÍ PROSTOR

ATMOSF. PODMÍNKY - AB8(venkovní teplota -20°C až 40°C)  
OSTATNÍ STANOVENÉ ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ VLIVY NEVYTVÁŘÍ NEBEZPEČNÝ  
NEBO ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ PROSTOR  
DRUH PROSTORU: - NEBEZPEČNÝ

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHÁ INVESTITOR NEBO DODAVATEL STAVBY VYTÝČIT A OZNAČIT SPRÁVCI SÍTÍ VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚ A DOTČENÉHO OKOLÍ STAVENIŠTĚ. OZNAČENÍ VYTÝČENÝCH VEDENÍ BUDE PROVEDENO NA MÍSTĚ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE POČÍNÁNO TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁV. PODZEMNÍCH SÍTÍ. V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDRĚNÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVCŮ SÍTÍ PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 73 6005-PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ.  
SCHÉMATICKY ZAKRESLENÉ VEDENÍ STÁV. TRAS NADZEMNÍCH I PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ A ENERG. ZAŘÍZENÍ VE VÝKRESE SITUACE, NELZE POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES NEBO SMĚRODATNÝ PODKLAD PRO VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ.

ŘEZY



OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM  
PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE  
- KRYTÍ  
NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ	
HP DESIGNJET T120	JIŘÍ HORNA	JIŘÍ HORNA <i>JIŘÍ HORNA j.h.</i>		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: Nezamyslice 79826			
INVESTOR: Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826				
AKCE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ:	DPS
<u>BYTOVÝ DŮM NEZAMYSlice Č.P. 145</u>			DATUM:	07/2020
			FORMÁT:	-
			ZAK. ČÍSLO:	1630
			MĚŘITKO:	1:200
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SITUACE			ČÍSLO: D.1.4.g.2-1	