



VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLU S UVEDENÍM DRUHU PROSTORU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOHOTO PROJEKTU.

POUŽITÉ VODIČE:

SVĚTELNÉ OKRUHY - 2-7x1,5
 ZÁSUVKOVÉ OKRUHY 1f. - 3x2,5
 OSTATNÍ - DLE VÝKONU ZAŘÍZENÍ

SOUSTAVA:

3 PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S

POUŽITÉ PŘÍSTOJE:

- SPÍNAČ AUTOMATICKÝ
- OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ
- OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ+ČASOVÝ SPÍNAČ
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ+OCHR. PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ
- ROZVÁDĚČ

VÝBĚR A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH PRVKŮ A SVÍTIDEL BUDE PROVEDEN ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM S OHLEDEM NA DODRŽENÍ VŠECH POŽADOVANÝCH NOREM.

POUŽITÁ SVÍTIDLA:

Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
A1		LMD RI.F-F124NDWS-160T830 přisazené sv.	1xLED-M 10 W
A2		LMD RI.F-F124NDWS-160□830 přisazené sv.	1xLED-M 10 W
B		LMD RI.RLS1-NDWS-1000T830 závěsné sv.	1xLED-M 80 W
C1		LMD FA.Pasti LED 24W 3K IP65 přisazené sv.	1xled_p_24 W
C2		LMD FA.Pasti LED 24W 3K IP65 přisazené sv.	1xled_p_18 W
D		LMD FA-22044310-PM LED IP20 nasvětlovací reflektor v 3F	1xled_25W
E		LMD RI.VLDF 154 + VLDD difuzor, přisazené svítidlo	1xFDH-Ø16 54 W

- SVÍTIDLO NOUZOVÉ - IP65, 90 lm
- NOUZOVÝ ZDROJ - DLE TYPU SVÍTIDLA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
2.01	CHODBA	9,8	S4	EPOXIDOVÁ STĚRKA			
2.02	SÁL	26,5	S4	EPOXIDOVÁ STĚRKA			

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

- ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ
- NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ(MÍSTNOSTI S VÍŘIVKOU, VANOU NEBO SPRCHOU)

KRESLIL: HP DESIGNJET 100	VYPRACOVAL: JIŘÍ HORNA	ODP. PROJEKTANT: JIŘÍ HORNA <i>Jirka Horna</i>	JIŘÍ HORNA HUSOVO N. 68, PROSTĚJOV IČO: 14651815 DIČ: CZ471119182 TEL 582 340 911 E-mail: JIRI.HORNA@ATLAS.CZ
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: VŘESOVICE 107	INVESTOR: Obec Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09	
AKCE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ ORLOVNY, VŘESOVICE			
OBSAH: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 2.NP			STUPEŇ: DPS DATUM: 02/2019 FORMÁT: - ZAK. ČÍSLO: 1639 MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO: D1.4C.2-2