

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
201	NÁKLADNÍ VÝTAH	13,00
202	MANIPULACE	18,10
203	MODELÁRNA	412,00
204	KANCELÁŘ	34,00
205	KANCELÁŘ	16,80
206	KANCELÁŘ	34,00
207	KANCELÁŘ	18,60
208	SKLAD HOŘLAVIN	11,10
209	CHODBA (SCHODIŠTĚ)	29,90
210	CHODBA	26,80
211	PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ	115,60
212	KANCELÁŘ	32,70
213	KANCELÁŘ	30,90
214	KANCELÁŘ	30,40
215	CHODBA	11,00
216	CHODBA	11,50
217	WC MUŽI	5,30
218	UMYVÁRNA MUŽI	5,70
219	ŠATNA MUŽI	15,60
220	DENNÍ MÍSTNOST, KUCHÝŇKA	11,90
221	ŠATNA ŽENY	17,50
222	UMYVÁRNA ŽENY	5,90
223	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20
224	WC ŽENY	8,00
225	VZDUCHOTECHNIKA	7,00
226	SKLAD MATERIÁLU	70,40
227	CHODBA (SCHODIŠTĚ)	15,60
228	NÁDRŽĚ pro SHZ	276,90




LEGENDA CHL

- chladicí zařízení
- chladivo - přívod
- chladivo - vrat

POZNÁMKY CHLAZENÍ

- napájecí a řídicí el. kabely vedeny spolu s potrubím chladiva, v každé místnosti osazen nástěnný ovladač
- potrubí chladiva a kondenzátu uchyceno na konstrukci podhledu, do stropu nebo na stěnu
- potrubí chladiva z mědi s izolací ze syntetického kaučuku
- venkovní jednotky osazeny na obvodové stěny pomocí konzol
- k ovládání jednotek budou sloužit nástěnné (drátové) ovladače
- odvod kondenzátu napojit přes podomítkovou zápachovou uzávěru s kuličkou - předmětem D.1.4.a



Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav	<p>FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz</p>	
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabikovič		
Vypracoval	Ing. František Čech		
Kontroloval			
Místo	Břeclav	Kopie	Aut.
Investor	GUMOTEX a.s., Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav		
Alce	ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		
SQ/PS			
Svazek	D.1.4.d Chlazení		
Název výkresu	PŮDORYS 2.NP	Archivní č.	Z16-064-04
		Výkres č.	0-DVZ16-064-04-494
		Datum	Prosinec 2019
		Revize	00
		Stupeň	DVZ
		Formát	A4
		Měřítko	1:75
		Číslo výkresu	D.1.4.d-1