

PÚ - N 1.13/N4-III. SPB
BEZE ZMĚN

PÚ-N.2.01/IV.1. SPB
BEZE ZMĚN

PÚ - N.3.01-III. SPB

PÚ-N.2.03-III. SPB

OKNO 2m2
ODVĚTRÁNÍ CHŮC

CHŮC A-II. SPB

PÚ -1.08/N4


PANIKOVÁ
KLIKA

LEGENDA MÍSTNOSTI - 3.NP

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STŘEPA	POZNÁMKA
228	MBRZE "SZT"	276,90	POVRCH SKLADBA	vnitřní prostor bez střešních úprav		
301	MBUDOVNI VÝSTU	13,90		VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, MALBA		
302	MBRZE - REZEZBA "SZT"	73,10	(BETON, MALZ) EPOK, STĚNKA	OMÍTKA, MALBA		
303	CHODBA	17,50	KER, DLAŽBA	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 100%	
304	KANCELAR (REZEZBA)	50,10	VHNL	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
305	SPRŠOVNA, ANCHV	21,60	VHNL	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
306	WC ŽENY, OKLUD	9,80	KER, DLAŽBA	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
307	KUCHYNKA	2,60	KER, DLAŽBA	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
308	WC MUŽI	8,40	KER, DLAŽBA	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
309	CHODBA (SCHODIŠTE)	4,40	EPOK, STĚNKA (F-3)	VÝSTUŽ, OMÍTKA 100%, PROFILÉR KÁZ. 4,25m	OMÍTKA, MALBA 30%	
310	SCHODIŠTE	8,90	OK, PLECH	OK, PLECH		
311	VENKOVNÍ ZÁOŠEBNA	53,20	OK, POROBLOK	OK, POROBLOK		POZ. DOUŠKOSTI DLE PRB
Plocha pro "vav"		189,30				
Plocha dotčená úpravami		275,40				
Plocha pro "SZT"		73,10				
CELKOVÁ PLOCHA		552,30				

OZNACENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPS
POZ01		Hydrant + text
POZ03		Hasič přístroj + text
POZ14		Unikový východ vpravo (kolovuhň. značky)
POZ15		Unikový východ vlevo (kolovuhň. značky)
POZ19		Unikové schodiště vpravo dole (kolovuhň. značky)
POZ21		Unikové schodiště vlevo dole (kolovuhň. značky)
POZ22		Nouzový východ (kolovuhň. značky)
POZ37		Unikový východ - text (kolovuhň. značky)

OZNACENÍ	POPS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Podání odolnost dveří
REI 15 DP1	Podání odolnost nosné konstrukce stěby
REI 15 DP1	Podání odolnost střešního jádra
REI 15 DP1	Podání odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
⊕	Místní hydrant D 25, s tvorové stěnou hadič D 19 mm, délky 30 m
→	Směr úniku
→	Hlavní východ
→	Hranice požárního úseku
△ PHP	Průřezový řez příkopem
→	Hranice požárního nebezpečného prostoru
← 4,27 m	Odstupová vzdálenost od objemu výrobků
EPS	Elektrická požární signalizace
	Tlakový háčik



±0,000 = 158,35 m n.m. Bpv

STAVEBNÍK : GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BRĚCLAV

ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3

STAVBA : K.Ú. BRĚCLAV, AREAL FIRMY, GUMOTEX, a.s., PARC. Č. 614/4, 4602

ČÁST : D.1.10 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH : PŮDORYS 3.NP

ARCHITEKT : ING. ARCH. Z. SVOBODA

HIP : ING. ARCH. P. BAINAR

VYPRACOVAL : ING. ZBYNĚK POSPÍŠIL

FORMÁT : BFA4

STUPEŇ : DPS

DATUM : 04/2018

MĚŘÍTKO : 1:250

VÝKRES Č. : 03