



VÝKAZ MÍSTNOSTI 2NP						
Č.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.01	GALERIE	58,9m ²	STĚRKA	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODPLED	POZINKOVÁ

LEGENDA – VIZ VÝKRES D1.4.3-1

VNĚŠÍ VÁPŔ VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000-5-51, ed.3 NORMÁLNÍ ABS

ELEKTRICKÉ NÁPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/7N-5
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/7N-5
ODBĚRNÁ PŘED ÚRAŽKOU EL. PROUDU: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
 normdní – základní izolaci živých částí, předložkami o krytí
 – automatickým odpojením v případě poruchy
 doplňné – doplňujícím osazením neživých částí
 – proudový chránič s vybavením proudem 30mA

ARCHITECT. NÁZEV	VED. PROJEKTU	ZOB. PROJEKTANT	VYPRACOVAV.	ČÍSLO KOPIE
KAPKA JARNA MLUŽI	ING. AHOJ. DŽEN. STŘEL	ELEKTR.-SILNOPROUD	ELEKTR.-SILNOPROUD	
	ING. VĚRIL. BUDOVÝ	ING. VĚRIL. BUDOVÝ	ING. VĚRIL. BUDOVÝ	
INVESTOR	OBEC RAJHRADICE, Kádová 349, 684 61 Rajhradice			
MÍSTO STAVBY	Školní ul. Školní z. území, 771 77, 771 77, 771 78, 771 79, 771 80, 771 81, 771 82			
AKCE	ZAKLADNÍ ŠKOLA RAJHRADICE			4044
SO 02	TELEOVČNÁ			01/2019
ČÁST	D1.4.3 ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ			PP
OBŠAH	PŮDORYS 2NP			MĚŘITKO 1:50
				ČÁST
				SO 02 - D1.4.3
				ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.4.3-2