



TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
 KRYTÍ: IP40 / IP20
 ROZMĚRY: 4x800x2000x600mm

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RH02

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ
 INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
 V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný
 standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNO
KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 Jihlava PSC 587 33 IČ: 70890749	Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01	Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT ING. PETR SALIVAR	
KRAJ VYSOČINA	VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL ING. FRANTIŠEK DVOŘÁK	
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY		FORMÁT 2 x A4	ČÍSLO PARÉ
		KÓTOVÁNO mm	
OBJEKT SO 02 (INTERNA)		STUPEŇ DPS a TDW	
ČÁST D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2020 / 04	
D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		DATUM 04 / 2020	

OBSAH	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
ZVEDACÍ PLOŠINA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH02	-	1.4.3.2.06	