



TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ  
KRYTÍ: IP40 / IP20  
ROZMĚRY: 2250x800x400mm

## STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R350771

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 Jihlava PSČ 587 33 IČ: 70890749	ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01	ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz	AUTORIZOVÁNO		
STAVEBNÍ ÚŘAD KRAJ	HAVLÍČKŮV BROD VYSOČINA	NAVRHL VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT AUTORIZOVAL	ING. PETR SALIVAR ING. FRANTIŠEK DVOŘÁK
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY	OBJEKT SO 02 (INTERNA)	ČÁST D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT KÓTOVÁNO	2 x A4 mm	ČÍSLO PARÉ
			STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	DPS a TDW 2020 / 04	
			DATUM	04 / 2020	

OBSAH DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R350771	MĚŘITKO -	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.3.2.07	REVIZE
-------------------------------------	--------------	-----------------------------	--------