



zajistit otvor pro větrání CHÚC

- LEGENDA PŘĚ**
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
  - OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPŇŮ PA
  - CHARAKTERNÍ ÚNIKOVÁ TESTA TYPU A
  - NODOVÉ OSVĚTLENÍ
  - SMĚR ÚNIKU
  - VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN 25
  - PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASIČÍ SPOHODNOSTÍ MN34A
  - POŽÁRNÍ ODDĚLOVACÍ KONSTRUKCE
  - POŽÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STROPU
- LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ**
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR B 30 DP-4C
  - PANKOVÉ KOVÁNÍ

± 0,000 = stávající podlažka 1. NP u schodiště



## NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SYROVICÍCH

PROJEKT

MÍSTO STAVBY	SYROVICE
STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POUČENÍ PDSPP
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTU
STAVEBNÍ OBJEKT	HLAVNÍ OBJEKT SO 01
SOUBOR	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.3
PROJEKTANT PŘR	ING. TOMAŠ HLAVÁČKA
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	02/2020

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 2.NP

D.1.3-3