



Rozvodná soustava:
 3+PE, 50Hz, 22 kV - VN
 3+PEN, 50Hz, 400/230V - NN

☐ ochrana před nebezpečným dot. napětím:
 zemněním - VN
 samočinným odpojením od zdroje - NN

Námrazová oblast - LNO

| | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Šindler | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Zdeněk Šindler | | |
| INVESTOR | Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou | | |
| MÍSTO STAVBY | parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou | | |
| PROJEKT: | Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka IO 01 - Trafostanice a přípojka VN | FORMÁT | 2 A4 |
| | | DATUM | 7/2020 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| | | ČÍSLO ZAK. | |
| PŘÍLOHA: | Schéma zapojení VN | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKR.: D2-02 |
| | | - | |