



Rozvodná soustava:
 3+PE, 50Hz, 22 kV - VN
 3+PEN, 50Hz, 400/230V - NN

□ ochrana před nebezpečným
 dot. napětím:
 zemněním - VN
 samočinným odpojením od
 zdroje - NN

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou		
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou		
PROJEKT: Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka IO 01 - Trafostanice a přípojka VN	FORMÁT	2 A4	
	DATUM	7/2020	
	STUPEŇ	DPS	
	ČÍSLO ZAK.		
PŘÍLOHA: TRAFOSTANICE - půdorys	MĚŘÍTKO: 1:30	ČÍSLO VÝKR.: D2-04	