



$R_z < 2 \Omega$
 V případě potřeby doplnit uzemnění
 zemnicími tyčemi
 Hloubka uložení uzemnění v rostlé
 zemině a vzdálenosti 200 mm
 od trafostanice, další ve vzdálenosti
 1000 mm.

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou		
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou		
PROJEKT: Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka IO 01 - Trafostanice a přípojka VN	FORMÁT	2 A4	
	DATUM	7/2020	
	STUPEŇ	DPS	
	ČÍSLO ZAK.		
PŘÍLOHA: TRAFOSTANICE - uzemnění	MĚŘÍTKO: 1:30	ČÍSLO VÝKR.: D2-07	