



Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	Hala	25,49
102	Zasedací místnost	49,62
103	Úklid	2,62
104	Denní místnost	43,53
105	Chodba	19,94
106	Šatna ženy	27,16
107	Sanita ženy	6,79
108	Šatna muži	39,41
109	Sanita muži	13,58
110	WC imobilní	3,87
111	Sklad	4,05
112	Kancelář	23,20
113	Vstupní hala	32,12

±0,000 = 258,000 m n.m. Bpv

Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
 - automatickým odpojením od zdroje
 - doplňková ochrana - proudovým chráničem
 - doplňujícím ochranným pospojováním

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou		
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou		
PROJEKT: Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	2 A4	
	DATUM	1/2021	
	STUPEŇ	DSP	
	ČÍSLO ZAK.		
PŘÍLOHA: SO01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - PŮDORYS 1.N.P.	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:	
	1:100	D6.1-03	