



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	Chodba	38,94
202	Technika	12,09
203	Kancelář	20,04
204	Kancelář	26,85
205	Kancelář	27,23
206	Kancelář	18,11
207	Sanita ženy	6,51
208	Sanita muži	6,51
209	Kuchyňka	8,15
210	Kancelář	20,73
211	Kancelář	23,20
212	Kancelář	19,60
213	Kancelář	29,48
215	Kancelář	56,04
		<b>313,47 m²</b>

### LEGENDA SVÍTIDEL

- B 1 \* Beghelli 40005 BS100 LED REGOLABILE L1580 4K
- C1 43 \* BeghelliElp 70022 PAN LED 45W 600X600 4000K + 20097
- C2 7 \* BeghelliElp 70011 PAN LED 38W 600X600 4000K + 20097

- N2 2 \* Beghelli SpA 19328 L.LARG DWCL AT 24W SE 1N Largaluce
- N3 1 \* Beghelli SpA 19328 L.LARG DWCL AT 24W SE 1N Lungaluce
- N5 2 \* Beghelli SpA 19303 INDICA LED DF20M AT SA 1/H

PIR čidla 2.2.8 ovládají ventilátor na střeše dodávka VZT

Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana - proudovým chráničem
- doplňujícím ochranným pospojováním

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou		
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou		
PROJEKT:	Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	2 A4
		DATUM	2/2021
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAK.	
PŘÍLOHA:	SO01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - PŮDORYS 2.N.P.	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.: 1:100 D6.1-02