



Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )
115	Výrobní hala	1 865,06
116	Lakovna	393,64
117	Sanita	12,66
120	Vývoj	779,30
121	Testovací pracoviště	252,67
122	Sklad paliva	64,91
123	Laboratoř	17,08
125	Přístřešek filtrace a rek...	36,75

Rozvodná soustava: 3+NPE str. 50 Hz, 400V/TN-S  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
 - automatickým odpojením od zdroje  
 - doplňková ochrana - proudovým chráničem  
 - doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA SVÍTEL

- A 112 \* Beghelli H250SD RIF LED 250 DIFF SD 4000K
  - B 8 \* Beghelli 40005 BS100 LED REGULABILE L1580 4K
  - C2 4 \* BeghelliElip 70011 PAN LED 38W 600X600 4000K + 20097
  - N1 17 \* Beghelli SpA 19470 INFINITA ULTIM RTI SE/SA LTO
  - N2 1 \* Beghelli SpA 19328 L.LARG DWCL AT 24W SE 1N Largaluce
  - N4 17 \* Beghelli SpA 4371 UPLED 2436W IP65 AT OPT SEBLTO +4311 SIGNALIZAČNÍ TAB.
  - N5 2 \* Beghelli SpA 19303 INDICA LED DF20M AT SA 1/H
- PIR čidla 9.5 ovládají ventilátor na střeše dodávka VZT

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler	FORMÁT	8 A4
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		DATUM
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou	STUPEŇ	DPS
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou	ČÍSLO ZAK.	
PROJEKT:	Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.: D6.2-01
PRÍLOHA:	SO02- VÝROBNÍ HALA A VÝVOJ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - PŮDORYS 1.N.P.		