



- LEGENDA**
- ⊙ "A" VENKOVNÍ SVÍTIDLO Marut S G1 5k0, LED 40W, IP54, EL-LUMEN
 - ⊙ "B" VENKOVNÍ SVÍTIDLO Marut S G1 9k0, LED 70W, IP54, EL-LUMEN
 - ⊙ "C" VENKOVNÍ SVÍTIDLO Marut S G1 2k0, LED 15W, IP54, EL-LUMEN
- Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
 - automatickým odpojením od zdroje
 - doplňková ochrana - proudovým chráničem
 - doplňující ochranným pospojováním

Zastavěná plocha - 3 840,79m²
 Obestavěný prostor - 26 900m³
 Zpevněné plochy - 2749,89m²
 Zastavenost - 48,8%

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- Dešťová kanalizace
 - Jednotná kanalizace
 - Vodovod
 - Nadzemní vedení VN
 - Podzemní vedení NN
 - VTL plynovod
 - Plánovaný VTL plynovod
 - Veřejné osvětlení
 - Telekomunikace

- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- Dešťová kanalizace
 - Splšková kanalizace
 - Splšková kanalizace - tlaková
 - Vodovod
 - Podzemní vedení NN
 - Podzemní vedení VN
 - Oplocení
 - Přeložka CETIN a.s.
 - Slaboproudé rozvody

- LEGENDA**
- Zastavěná plocha
 - Zpevněná plocha - dlažba
 - Zpevněná plocha - dřevo
 - Zpevněná plocha - beton
 - Zpevněná plocha - asfaltbeton
 - Zeleň - zatravněná plocha
 - Ochranná pásma sítí
 - Ochranná pásma silnice II

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler	FORMÁT	8A4
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler	DATUM	8/2020
INVESTOR	Blaze Harmony s.r.o. IČO: 27816273, Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou	STUPEŇ	DPS
MÍSTO STAVBY	parcely p.č. 693/3, 712, 704, 706, 259, 612/1, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou	ČÍSLO ZAK.	
PROJEKT: Novostavba výrobně-skladovacího areálu firmy Blaze Harmony s.r.o. Trnávka ELEKTROINSTALACE		MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.: D.6.4-01
PŘÍLOHA: VENKOVNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY-SITUACE		MĚRÍTKO:	1:500

