4×HL
VIZ SITUACI PG 63
PŘÍVOD OD KOMPRESORŮ
4×HL 5100
4×KU 1/2"
4×100/70
HL
ZVYŠOVACÍ STANICE TLAKU WILLO
50·6/4"
R+S
4×KALORMAX KA15
4×KU 1"
4×TERM.VENTIL TV1-1/1 1"
HDN 25
1"
H DN 25 V CHODBĚ
KU 3/4"
VODOINSTALACE VIZ VÝKRES Č.309
H DN 25
22/600/1000
2.22/500/1600
2.22/900/1600
KU 1"
PŘÍPRAVA PRO LAKOVNU
HL 132
CLAGE 2,5kW
2×MPK 50
PŘÍPRAVA PRO DESKOVÝ OHŘÍVAČ
HL721
HL 600 NHO
T2121A
22/600/1200
ODBOČKA PRO SOC.ZAR.
1.PATRO
22/600/1400
3×KALORMAX KA15
3×KU 1"
3×TERM.VENTIL TV 1-1/1-1"
PŘEDIZOL POTRUBÍ 65/140
PE Ø40
PE Ø32
H DN 25
HL132
CLAGE 2,5kW
3 HL 72-1+1,0 m DN 100
ROZMÍSTIT DLE KOMPRESORŮ
REZERVA
NAPOJKT NA KOMPRESORY
KOMPRESOROVNA
4×KALORMAX KA 15
4×KU 1"
4×TERM. VENTIL TV 1-1/1-1"
MVPE DN 25
DO NÁDRŽE
PE Ø32

PROJEKTANT	PLANDOR
KRESLIL	PLANDOR
INVESTOR:	BLAŽE HARMONY, s.r.o. TRNAVKA 37, LIPNÍK NAD BEČVOU
AKCE:	NOVOSTAVBA VÝROBNĚ SKLADOVACÍHO AREÁLU TRNÁVKA
OBSAH:	HALA: ZTI, ÚT
FORMÁT	10A4
DATUM	5/020
ÚČEL	SP
ZAK. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO:	1:100
Č. VÝK.:	304