




LEGENDA PRVKŮ :

-  vypínač třífázový 39563-23C, 400V/25A
 vypínač třífázový 39563-23C, 400V/25A
 vypínač třífázový 39563-23C, 400V/25A

POPIS :

Elektrorozvody (úpravy) v prostoru 1.NP provedeny kabely CYKY za použití lištového rozvodu. Ve stávajícím rozvaděči RS bude provedena následující úprava. Pro nové přívodní vedení CYKY-J 5x10mm² bude rozvaděč doplněn o jističový vývod 3x25A/B. Pro připojení čerpadlové skupiny bude vyveden kabel CYKY-J 3x2,5mm² připojený na nový jistič 1x16A/B. Pro připojení el. bojleru bude rozvaděč doplněn jističem 3x16A/B a stykačem 3x25A. Stykač bude ovládán signálem dvojí sazby. El. bojler bude připojen kabelem CYKY-J 5x2,5mm² přes třífázový vypínač.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sít TN-C-S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 332000-4-41, ed.3, čl. 411

DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A POSPOJOVÁNÍM
ČSN 332000-4-41, ed.3, čl.411.3.3, 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY : ČSN 332000-5-51, ed.3

Všechny třídy vnějších vlivů ve vnitřních prostorách objektu hodnoceny jako normální.

ABB, čl. 321.2 – venkovní prostor nechráněný před atmos. vlivy
* prostor vně objektu

Bližší popis – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	elektroprojekt ing. ŠESTÁK Otakar, aut. tech. Karla Čapka 2351, 697 01 KYJOV tlf. 518614604 mbt. 608422478
ing. Otakar Šesták	ing. Otakar Šesták	Other CAD	
Investor	KROK KYJOV, Z.Ú. Komenského 2124/88, Nětčice, 697 01 Kyjov		Zakázkové číslo 09/2019
Obec	Kyjov	Kraj	Jihomoravský
NÁSTAVBA OBJEKTU č.p. 1358 KYJOV PROSTORY PRO SLUŽBU NÁSLEDNÉ PÉČE KROK KYJOV, Z.Ú.			Archivní číslo
Obsah : ELEKTROROZVODY			Formát 2A4
ELEKTROROZVODY - 1.NP			Datum 04/2020
			Stupeň DPS
			Měřítko 1:50
			Výkres číslo
			03

